



**GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Via Fieschi 15, 16121 Genova  
Email [gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it](mailto:gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it)  
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/223 lg

Genova, 10 settembre 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea  
Legislativa della Liguria

SEDE

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

**Oggetto: Criticità dell'impianto di aerazione e delle condizioni di sicurezza presso la stazione ferroviaria di Sanremo**

Il sottoscritto consigliere regionale

**Premesso che:**

- la stazione ferroviaria di Sanremo rappresenta un nodo di trasporto strategico per la mobilità locale, nazionale e internazionale;
- negli ultimi anni sono state più volte segnalate gravi criticità relative all'impianto di aerazione, ritenuto inadeguato a garantire condizioni ambientali e di sicurezza idonee per i lavoratori e i viaggiatori;

**Rilevato che:**

- a oggi l'impianto ordinario di aspirazione forzata risulta insufficiente a garantire un corretto ricambio d'aria;
- per sopperire a tali carenze, vengono a volte accese per circa due ore le ventole antincendio, che dovrebbero essere utilizzate esclusivamente in casi emergenziali e non come sistema ordinario di aerazione;
- non risultano ancora avviati progetti o investimenti da parte di RFI finalizzati all'adeguamento dell'impianto di ventilazione della stazione;

**Considerato che:**

- il sindacato di polizia SIAP ha più volte denunciato pubblicamente la situazione, parlando di condizioni non adeguate sotto il profilo della sicurezza e della salubrità, e ha già ottenuto come misura minima che si operasse con le ventole di emergenza attive;
- recentemente RFI avrebbe annunciato la volontà di effettuare nuove prove ambientali con le ventole di emergenza spente, scelta giudicata incomprensibile dal sindacato e che rischia di peggiorare ulteriormente le condizioni di lavoro del personale;

**Tenuto conto che:**

- la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori deve essere considerata una priorità assoluta;
- eventuali responsabilità non possono essere scaricate sui dipendenti della Polizia Ferroviaria e degli altri lavoratori della stazione, né tollerate da parte delle istituzioni preposte;

**Viste:**

- le denunce e i comunicati del sindacato SIAP;
- i numerosi articoli apparsi sia sulla stampa online sia su quella cartacea in merito alla vicenda;

**SI INTERROGANO IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE COMPETENTE**

**per:**

- sapere se siano a conoscenza delle gravi criticità relative all'impianto di aerazione della stazione ferroviaria di Sanremo;
- sapere se Regione Liguria intenda sollecitare, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni e con i canali istituzionali competenti, un piano di intervento immediato e strutturale di adeguamento dell'impianto, evitando ulteriori soluzioni tamponi che non tutelano realmente la salute e la sicurezza;



Enrico Ioculano



Armando Sanna



Roberto Arboscello



Carola Baruzzo



Simone D'Angelo

Davide Natale



Andrea Orlando

Katia Piccardo



Federico Romeo